

ממצאי בדיקת איכות מי שתייה ברמת-גן

בתקופה מ-01.07.14 עד 30.09.14

דו"ח תלת חודשי

בדיקות בקטריאליות שבוצעו בין 01.07.14 עד 30.09.14

מספר בדיקות				נקודות דיגום	מס' סידורי
תקינות	חריגות	בוצעו	מתוכנן		
47	1	48	48	בארות אחרי הכלרה	1
17	0	17	17	בריכות	2
33	0	33	33	חיבורי מקורות	3
270	0	270	270	רשת הספקה	4
367	1	368	368	סה"כ	

סך הבדיקות שהצביעו על זיהום 1 | 0.27%

בבדיקה חוזרת התברר כי איכות המים נמצאה תקינה במקומות שבהם התוצאות הצביעו על זיהום.

איכות המים שסופקו לשתייה לתושבי רמת-גן בהסתמך על תוצאות הבדיקות התבררה כטובה מאוד מבחינה מיקרוביאלית וראויה לשתייה.

תקן מי שתייה קובע כי ב-100 מ"ל דוגמית מים לא ימצאו חיידקי קולי.



מי רמת גן - ערוצי התקשורת: האתר www.mei-rg.co.il

פקס: 03-5651420 | המוקד הטלפוני: 1800-350-070 (ימים א'-ה' 8:00-20:30, יום ו' 8:00-13:00)

מייל: tagid-maim@mei-rg.co.il

שעות קבלת קהל: א', ג', ה' 8:00-13:00 | ב', ד' 8:00-18:00

רחוב אבא הלל 14 רמת גן, בניין בית עוז