

Page 1 of 3

י"ד סיוון תשע"ה
01 יוני 2015
2015-0001-1382

לכבוד

גב' שיר מבשוב

מנהל תחנת תדלוק "דלק רמה"

רחוב ז'בוטינסקי 67

רמת גן

באטצעות דוא"ל

שלום רב,

הנדון: בקרת שפכי תעשייה - תחנת תדלוק "דלק רמה"

רחוב ז'בוטינסקי 67, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן בע"מ, בתאריך 12.05.15 נערך סיור בעסק הנדון לצורכי בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:

- גב' שיר מבשוב - מנהל התחנה
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקו"ם

להלן הממצאים:
1. דיאגום שפכים:

בשעה 08:52 נלקחה דגימה משפכי העסוק בשוחה האחורונה לפני החיבור למערכת הביבוב. לצורך לקיחת הדגימה הוזרמו מים בתעלות המובילות אל מפריד השמן.

הגבת השפכים למד ההגבה הנידי הייתה: 3.7 H.c.

2. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודת מעבדה מס' 33561:

פרמטר נבדק	תוצאה [מג"ל]	שפכים חריגיים [ערר, מג"ל]	שפכים אסוריים [ערר, מג"ל]
גובה-H	7.04	-	נמוך מ - 6 או גובה מ - 10
COD total	74	800	-
שמן מינרלי - Oil Mineral	ND	-	20

מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגיד מי מים וביבוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביבוב), התשע"ד-2014, שפכי העסוק עומדים בטיב הנדרש.

המלצות:

1. מפריד השמן אינו מסוגל לטפל בחומר אורגני, סבונים או מתקות כבדות. לכן, אין להזרים למפריד השמן שפכים חומרי ניקוי או כל חומר אחר המכיל ריכוז גבוה של חומר אורגני, סבונים ומתקות כבדות.
2. יש לבצע הפרדת זרמים לתשתיי התחנה:
 - 2.1 מי גשם יתועלו נגאר עלי' אל מערכת התיעול העירונית.
 - 2.2 תשטייפים ממשטח תחנת הדלק יזרמו אל מפריד השמן דרך תעלות מקורות.
3. יש לשתמש בחומר ניקוי, המשמשים לשטיחי התפעול ולשטייפות הידיים, המכילים דטרוגנטים פריקים בלבד. רשיית הדטרוגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
4. פינאים:
מפריד שמן:
 - 4.1 יש להקפיד על ניקוי המפריד בתדרות מתאימה, כך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק.
 - 4.2 תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לטיפול בתוכנות מפרדי שמנים בלבד. על מנת התchanה מוטלת האחריות לוודא כי תכולת המפריד אכן נקלטת באתר המאושר ע"ש תחנת הדלק.
 - 4.3 בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות צינורות הכניסה והיציאה ונקודת הדיגום, ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבת.
 5. יובהר, כי אין בקבלה המלצהינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיה מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המוזרמים מעסקכם אל מערכת הביוב העירונית לאחר על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגיד מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.
 7. לדייעתכם, אי קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחזיבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
 8. לדייעתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוננת תאגיד מים רמת גן לפרסם באתר האינטרנט את תוכאות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים במכtab זה לעיל.
 - 8.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כולם או מקצתו, תוך 21 ימים, מיום קבלת מכתב זה.

Page 3 of 3

- 8.2 ככל שיווגש כתוב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם יודיעכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המנומך יש להגיש לכתובה משרד תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,

דניאל סולומון

מנהל איכות הסביבה

העתיקין:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב ותיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עمير אשד - ס. מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- מר יובל הדר - מנהל איכות סביבה וכיבוי אש ארצי, חברת דלק, באמצעות דוא"ל