

סקר חקירתי בעקבות חריגה בבאר בר אילן בתאריך 23/3/2015

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

תאריך דיגום	סוג בדיקה	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	הערות
23/3/2015	שגרתית	0	0	1	מיקרוביאלית
25/3/2015					התקבלה הודעה על חריגה ובעקבות כך נסגר הקידוח באישור משרד הבריאות
1/4/2015	חוזרת	0	-	0	לאחר הפקת חורף ובאישור משרד הבריאות הבאר חזרה לפעילות.

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2013-2014 לא היו חריגות בבאר בר אילן.

מסקנות והמלצות:

ככל הנראה היה זיהום בברז הדיגום ו/או במהלך הדיגום.

לאור כך, יש להקפיד על נהלי הדיגום, לחטא את מקור הדיגום, לשרוף את ברז הדיגום בתחילת הדיגום ולוודא ניקיון הבקבוקים.