

Page 1 of 3

כ"א תמוד תשע"ה
2015 יולי 13
2015-0001-1838

לכבוד
גב' רחל פלאוט
מנהלת הבית
בית אבות הדרים
רחוב חיבת ציון 20
רמת גן
באמצעות פקס

שלום רב,

הנדון: בקרת שפכי תעשייה – בית אבות הדרים
חיבת ציון 20, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 30.06.15 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים למערכת הבינוי. הסיור נערך בנסיבות:

- מר דניאל פנחס - מנהל האחזקה בעסק הנ"ל
- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקודן

להלן הממצאים:

1. בשעה 13:13 נלקחה דגימה משפכי העוסק בשוחת הבינוי האחרון לפני החיבור לרשות הבינוי העירונית.
- הגבת השפכים למד הגבהה הנידי הייתה: 6.7=H_d
2. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודת מעבדה מס' 34026 (החריגות מודגשות):

פרמטר נבדק	תוצאה [מג"ל]	שפכים חריגיים [ערוך, מג"ל]	שפכים אסוריים [ערוך, מג"ל]
TSS מרוחפים ב 105°C	102	400	-
אפר ב 550°C	ND	-	-
B-Boron	0.249	-	1.5
דטרוגנטים אניוניים	4.00	-	40
הגבהה-H _d	6.70	-	נמור מ 6 או גובה מ 10

עליכם אורך, נסמן על פתרונות.

טלפון: 03-7914505 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | כתובת: 218 רח' א' 62038 | 

shlomi@igudan.org.il

430 או 200 מעל הריכוז במים המסופקים למפעל, לפי הגבוחה	-	72	chlorides-Chlorides
230 או 130 מעל הריכוז במים המסופקים למפעל, לפי הגבוחה	-	ND	Na-Sodium
-	-	177	צ.ח.ב כלילי-total BOD
-	800	234	צ.ח.כ כלילי-total COD
250	-	ND	שמןים כליליים Total Oils
4≥	-	ND	COD/BOD
0.7>	-	1.00	VSS/TSS
-	-	ND	מרחפים נדייפים - VSS

ND=Not Detected

מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגידי מים וביבוב (שפכי מפעלים המזורמים למערכות הביבוב), התשע"ד-2014, שפכי העסוק עומדים בטיב הנדרש.

המלצות:

1. מפריד שומן:

1.1 מפריד השומן אינו מסוגל לטפל במלחים لكن, אין להזרים למפריד השומן זרם המכיל תמלחת. יש לאטך את זרם התמלחת, להפרידו למייל איגום ולפנותו לאטך מאושר בבדיקות המתאימה.

1.2 יש למנוע חידרת פסולת מזקה למערכות הטיפול בשפכים ע"י ניקוי שוטף של סלי הרשת הנשלפים בעלות הניקוז המובילות אל מפריד השומן וריקון שאירוע האוכל מהכלים השונים לפחות מזקה. יש להקפיד להחזיר למקומם את סלי הרשת לסינון מזקיקים גסים לאחר הוצאתם לניקוי.

1.3 בכל פינוי, יש לשאוב את מפריד השומן מכל תכולתו, להקפיד על שטיפת המפריד לרבות צינורות הכניסה והיציאה ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה. יש לישם נהג בדיקה לאחר שאיבת מפריד השומן.

1.4 יש לפנות את תכולת המפריד בבדיקות המתאימה כך שהשפכים הזורמים למערכות הביבוב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק. הפינוי יבוצע לאטך מאושר לטיפול בשומנים בלבד. את קבלות הפינוי והקליטה באטך המאושר, יש לשמר לביקורת משרד החברה.


2. יש לאסוף שמן טיגון משומש ולפנותו לאטך מאושר. יש לשמר בעסק את אישורי

אקוון אחד, עולם של 90THONOT.

הפניו לביקורת.

3. במידה ונעשה שימוש במילול השרייה לצורך הסרת שומנים קשיים, אין להזרים את תכולתו אל מערכת הביבוב. יש לאסוף ולאגום תכוללה זו ולפנזה לאטר מאושר.
 4. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזחמים אסורים/חריגים בשפכים המוזרמים מעסקכם אל מערכת הביבוב.
 5. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המוזרמים אל מערכת הביבוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביבוב), התשע"ד-2014.
 6. לדייעתכם, אי קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
 7. לדייעתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסום באתר האינטרנט את תוצאות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים בכתב זה לעיל.
- 7.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כלו או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מכתב זה.
- 7.2 ככל שיוגש כתוב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם ויודיעכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המנומך יש להגיש לכתובת משרד תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,


שייל זיו

מנהל איות הסביבה

העתיקים:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עمير אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- אינג' לורי פוחורלייס - מהנדסת מחוז ת"א, משרד הבריאות, באמצעות דוא"ל

אקיידן, עלם של 9 חברות

טלפון: 03-7914500 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | العنوان: 218 بيرول 62038 | الموقع: www.igudan.org.il