

Page 1 of 3

ט' חשוון תשע"ו
22 אוקטובר 2015
52460615

לכבוד
מר שלזינגר רפואי
מנהל תחנת הדלק "פז רמה"
רחוב ז'בוטינסקי 66
רמת גן 5244205
באמצעות דואר רשום

שלום רב,

הנדון: **בקורת שפכי תעשייה - תחנת תדלוק פז רמה'**
רחוב ז'בוטינסקי 66, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 15.10.15 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקוּדָן

להלן הממצאים:
1. דגימות שפכים:

לא נצפתה זרימה במוצא מפריד השמן ולכן לא נלקחה דגימת שפכים.

המלצות:


1. יש לשלוח למשרדנו אישור פיני של תכולת מפריד השמן לאתר מאושר לאלהר.
2. מפריד השמן אינו מסוגל לטפל בחומר ארגני, סבוניים או מתקמות כבדות. לכן, אין להזרים למפריד השמן שפכים חמורי ניקוי או כל חומר אחר המכיל ריכוז גבוה של חומר ארגני, סבוניים וمتകות כבדות.
3. יש לבצע הפרדת זרמים לשיטתיי התנהנה:
 - 3.1 מי גשם יתועלו כנгер עלי אל מערכת התיעול העירונית.
 - 3.2 תשתייפים ממשטח תחנת הדלק יזרמו אל מפריד השמן דרך תעלות מקורות.
4. יש להשתמש בחומר ניקוי, המשמשים לשטיפת משטחי התפעול ולשטייפות הידיים, המכילים דטרוגנטים פריקים בלבד. רישימת הדטרוגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
5. פינויים:
מפריד שמן:

אקוּדָן, קולם של פרויקטים

טלפון: 03-7914500 דוא"ל: ecodan@igudan.org.il العنوان: אבן גבירול 218 ונו"א 62038

- 5.1 יש להקפיד על ניקוי המפריד בתדריות מתאימה, כך שהשפכים הזורמים למערכת הביבוב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק.
- 5.2 תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לטיפול בתכולות מפרידי שמנים בלבד. על מנהל התחנה מוטלת האחוריות לוודא כי תכולת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר ע"ש תחנת הדלק.
- 5.3 בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תחולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות צינורות הכניסה והיציאה ונקודות הדיגום, ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
6. יובהר, כי אין בקבالت המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזחמים חריגים/אסורים בשפכים המוזרמים מעסקכם אל מערכת הביבוב.
7. על בעל העסוק להביא לכך שככל השפכים המוזרמים אל מערכת הביבוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביבוב), התשע"ד-2014.
8. לדייעתכם, اي קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
9. לדייעתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסם באתר האינטרנט את תוצאות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים בכתב זה לעיל.
- 9.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כלו או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מכתב זה.
- 9.2 ככל שיוגש כתב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם ויודיעיכם את החלטתו. את כתב התנגדות המנוןך יש להגיש לכתובת משרדיה תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,



שלאל סולומון

מנהל איות הסביבה

העתיקום:

- מר אילן בן דוד - מנהל מחלקת ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל

מקום אחד, עולם של סתירות



מרכז המומחים לתשתיות סביבה

Page 3 of 3

- מר עמיר אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- מר מיקי לבנטל - מפקח איכות סביבה ובטיחות, חברת פז, באמצעות דוא"ל

קיים אחד, נולם של כתובות.

טלפון: 03-7914500 דוא"ל: ecodan@igudan.org.il אסן גבירותי 218 לת"א 62038



shlomi@igudan.org.il