



מרכז המומחים לתשתיות סביבה

Page 1 of 3

י"ד חשוון תשע"ו
27 אוקטובר 2015
52483015

לכבוד

מר אייל יוסף

מנהל תחנת הידלק יזראמקו

רחוב שלם 1

רמת גן 5221548

שלום רב,

הנדון: בקורת שפכי תעשייה - תחנת הידלק יזראמקו

רחוב שלם 1, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 26.10.15 נערך סיור בעסק הנדון לצורכי בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:
- מהנדס שלומי עמרן - נציג איגודן

להלן הממצאים:

1. דגום שפכים:

לא נצפתה זרימה במוצא מפריד הדלק ולכן לא נלקחה דגימת שפכים.

המלצות:

1. יש לשלווה לאלתר אישור קליטה של תכולת מפריד השמן באתר מאושר.
2. יש לשמור לביקורת במשרדי התחנה אישורי קליטה של תכולת מפריד השמן באתר מאושר.
3. מפריד השמן אינו מסוגל לטפל בחומר אורגני, סבונים או מתקות כבדות. לכן, אין להזרים למפריד השמן שפכים חמומי ניקוי או כל חומר אחר המכיל ריכוז גבוה של חומר אורגני, סבונים ומתקות כבדות.
4. יש לבצע הפרדת זרמים לתשתיי התחנה:
 - 4.1 מי גשם יתועלו כנרג עליי אל מערכת התיעול העירונית.
 - 4.2 תשתייפים ממשטח תחנת הדלק יזרמו אל מפריד השמן דרך תעלות מקוורות.
5. יש להשתמש בחומר ניקוי, המשמשים לשטיפת משטחי התפעול ולשטיפות הידיים, המכילים דטרוגנטים פריקים בלבד. רשיימת הדטרוגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
6. פינויים:

מקרה אחד, עלם של 9תרומות

טלפון: 03-7914505 | דוא"ל: igudan@igudan.org.il | العنوان: 218 بول. جباريل 62038

shlomi@igudan.org.il

מפריד שמן:

- 6.1 יש להקפיד על ניקוי המפריד בתדריות מתאימה, כך שהשפכים הזורמים למערכת הביזב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק.
- 6.2 תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לטיפול בתוכولات מפרידי שונים בלבד. על מנהל התחנה, מוטלת האחריות לוודא כי תכולת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר ע"ש תחנת הדלק.
- 6.3 בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות צינורות הכניסה והיציאה ונקודות הדיגום, ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
7. יובהר, כי אין בקבالت המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המוזרמים מעסקכם אל מערכת הביוב.
8. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכלל תאגידי מים ובזב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.
9. לידעיכם, اي קיומ האמור לעיל, עשוי לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
10. לידעיכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על אמות הסביבה לעין הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסם באתר האינטרנט את תוצאות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים בכתב זה לעיל.
- 10.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כלו או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת כתב זה.
- 10.2 ככל שיוגש כתב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם יודיעכם את החלטתו. אם כתב התנגדות המנווקם יש להגיש לכתבת משרדיה תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,

דניאל סולומון

מנהל אמות הסביבה

אקוידן אחד, עולם של פרהרות



מרכז המומחים לשיטות סביבה

Page 3 of 3

העתיקים:

- מר אייל בן דוד - מנהל מחלקה ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עمير אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- מר הדר יובל - מנהל איות סביבה, חברת חלק, באמצעות דוא"ל

אקיים אחד, עולם של שתיהן

טלפון: 03-7914500 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | כתובת: 218 נס"א 62038 | 

shlomi@igudan.org.il