

כ"א כסלו תשע"ה  
08 דצמבר 2015  
54909615

לכבוד  
מר רון מאיר  
מוסך נירון  
רחוב הרקון 5  
רמת גן 5252182  
**באמצעות דואר רשמי**

שלום רב,

**הנדון: בקרת שפכי תעשייה - מוסך נירון**  
רות' הרקון 5, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 01.12.15 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר רון מאיר - מבעלי העסק הנדון
- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקוֹדָן

**להלן הממצאים:**

1. למוסך אין חיבור של שפכים תעשייתיים אל הביבוב העירוני.
2. **דיגום שפכים:**

לא נצפתה זרימה בשוחה האחרונה של העסק לפני החיבור לביבוב העירוני ולכן לא מלקחה דגימה.

**המלצות:**

1. אין להזרים שפכים תעשייתיים, הנוצרים מפעילות המוסך אל מערכת הביבוב העירונית ללא טיפול מקדים עד לרמה הקבועה בחוק. למערכת הביבוב יזרמו שפכים סנטריים בלבד.
2. יש לבצע הפרדת זרמים לשטיפי המוסך:
  - 2.1 מי רדייאטורים ייאספו בנפרד.
  - 2.2 מי שטיפה ממושכת התפעול במוסך ייאספו בנפרד.יש לאגם את האמורים לעיל במיכלים "יעודיים" ולפנותם לאתר מאושר. על גבי אישור הקלייטה באתר המאושר, יש לציין את מקורות השפכים המפונים וcomaותם.
3. יש להשתמש בחומר ניקוי, המשמשים לשטיפת משטחי התפעול ולשטיפות

**תודה רבה, מילוי סוף סעודה!**

טלפון: 03-794505 | דוא"ל: [ecodan@igudan.org.il](mailto:ecodan@igudan.org.il) | אינטרנט: [www.igudan.org.il](http://www.igudan.org.il)

- הידיים, המכילים דטרגנטים פריקים בלבד. רשתית הדטרגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. מי שטיפת משטח התפעול ייאספו במיכל ייעודי ויפנו לאתר מאושר.
4. אין להזרים למערכת הביוב מי גשם. יש לתעד את מי הגשם (לא ערבות עם תשטייף המוסף), למערכת התיעול הירונית בלבד.
5. ציוד וחילקי רכב לרבות מנועים מפורקים יאוחסנו ע"ג משטח מקורה המצופה בחומר מונע חלחול.
6. פינויים:
- 6.1 יש לאגום שמן משומש, לאסוף מסנני שמן ולפנותם ע"י מובילים מורשים מטעם המשרד להגנת הסביבה.
- 6.2 את הקבלות המקוריות המידע על הפינויים האמורים והקליטה באתרים המאושרים יש לשמר לביקורת במשרדי המוסף.
- 6.3 פינוי הפסולות האמורות באתרים מאושרים הם באחריות המוסף ויקלטו באתרים המאושרים ע"ש המוסף.
7. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזוהמים אסורים/חריגים בשפכים המזרמים מעסקכם אל מערכת הביוב.
8. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המזרמים אל מערכת הביוב הירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכלל תאגידי מים וביבוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.
9. לדייתכם, אי קיום האמור לעיל, עשוי לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
10. לדייתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשל"ח 1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשל"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסום באתר האינטרנט את תוצאות בדיקת דגימת השפכים, המפורטים במכtab זה לעיל.
- 10.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כולם או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מכtab זה.
- 10.2 ככל שיוגש כתוב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם וידיעכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המonomic יש להגיש לכתובת משרד תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,

טלפון: 03-7914505 | דוא"ל: [igudan@igudan.org.il](mailto:igudan@igudan.org.il) | כתובת: 213 נווה שאנן, ירושלים 95190 | [www.igudan.org.il](http://www.igudan.org.il)

שלומי סולומון  
מנהל איכות הסביבה

**העתיקים:**

- מר אייל בן דוד - מנהל מחלקה ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עمير אשד - ס. מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל

טלפון: 03-7914600 | דוא"ל: shlomi@igudan.org.il

טלפון: 03-7914505 | דוא"ל: oecodan@igudan.org.il | דוא"ל: oecodan@igudan.org.il | טלפונ: 03-7914505 | דוא"ל: shlomi@igudan.org.il

shlomi@igudan.org.il