

כ"ז כסלו תשע"ו
09 דצמבר 2015
54915715

לכבוד

מר עמוס קורן
מנהל תחנת תדלוק אלון שירות ר"ג
רח' אבא היל סילבר 11
רמת גן
באמצעות פקס

שלום רב,

הנדון: בקרת שפכי תעשייה - תחנת תדלוק אלון שירות
רח' אבא היל סילבר 11, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 01.12.15 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים למערכת הבינוי. הסיור נערך בנסיבות:

- מר עידו קrongenberg - אחראי בתחנה הנדונה
- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקיידן

להלן הממצאים:

1. דגום שפכים:

לא נצפתה זרימה במוצא מפריד השמן ולכן לא נלקחה דגימת שפכים.

המלצות:

1. יש לשלוח אישור קליטה אחרון של תכולת מפריד השמן של תחנת התדלוק באתר מאושר.
2. מפריד השמן אינו מסוגל לטפל בחומר אורגני, סבוניים או מתקות כבדות. לכן, אין להזרים למפריד השמן שפכים חמורי ניקוי או כל חומר אחר המכיל ריכוז גבוה של חומר אורגני, סבוניים ומתקות כבדות.
3. יש לבצע הפרדת זרמים לתשתיי התחנה:
 - 3.1 מי גשם יתועלו כנרג עלי אל מערכת התיעול העירונית.
 - 3.2 תשטיפים ממשטח תחנת הדלק יזרמו אל מפריד השמן דרך תעלות מקורות.
4. יש להשתמש בחומר ניקוי, המשמשים לשטיפת משטחי התפעול ולשטיפות הידיים, המכילים דטרוגנטים פרטניים בלבד. רישימת הדטרוגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

(בקידון אקיידן, עטףו סמל סוכנות)

טלפון: 03-7914500 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | כתובת: 116 מילא 3804 | www.igudan.org.il

5. פיננסים:

מפריד שטן:

- 5.1 יש להකפיד על ניקוי המפריד בתדריות מתאימה, כך שהשפכים הזרים למערכת הביוב העירונית יוננו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק.
 - 5.2 תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לטיפול בתכליות מפרדי שמנים בלבד. על מנת התהנה מוטלת האחירות לוודא כי תכולת המפריד אכן נקלטה באתר המאושר ע"ש תחנת הדלק.
 - 5.3 בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות צינורות הכניסה והיציאה ונקודות הדיגום, ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 - 5.4 יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הניל' כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזחמים אסורים/חריגים בשפכים המזרימים מעסקכם אל מערכת הביוב.
 - 5.5 על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המזרימים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יוננו על האיכות הקבועה בכלל תאגידי מים ובווב (שפכי מפעלים המזרימים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.
 - 5.6 לדייתכם, اي קיום האמור לעיל, עשוי לגרום ולהביא לחויבים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
 - 5.7 לדייתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסם באתר האינטרנט את תוכאות בדיקת דגימת השפכים, המפורטים בכתב זה לעיל.
 - 5.8 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כלו או מקצתו, תוך 21 ימים, מיום קבלת מכתב זה.
 - 5.9 ככל שיוגש כתב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם וודיעיכם את החלטתו. את כתב התנגדות המונומך יש להגיש לכתובת משרד תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב

דניאל סולומון

מגנול-איכותה הסביבה

העתkip:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל

Page 3 of 3

- מר עמיר אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל

טלפון: 03-7914500 | פקס: 03-7914505 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il

ויקירת אגדן | אגודה לא-פוליטית לחשיפת זיהום וריגול | www.igudan.org.il | 62638 נס ציונה | 317-319 | דוא"ל: shlomi@igudan.org.il | טלפ: 03-7914500 | פקס: 03-7914505 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il

shlomi@igudan.org.il