

Page 1 of 4

ה' ניסן תשע"ו
13 אפריל 2016
00562116

לכבוד
מר מודריך שמעון
מנהל כפר הגלאים משען
שד' הארץים 2 רמת אפעל
רמת גן 5296000
באמצעות פקס

שלום רב,

הנדון: בקרת שפכי תעשייה - משען כפר גמלאים
שד' הארץים 2 רמת אפעל, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 30.03.16 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המזורמים למערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:

- מר איציק – נציג אחזקה בבית האבות הנ"ל
- מר רחמים לוי – נציג תאגיד מי ר"ג
- מהנדס שלומי עמרן – נציג אקו"ן

להלן הממצאים:

1. דיגום שפכים:

בשעה 10:14 נלקחה דגימה משפכי העסק בשוחת הביבוב האחונה לפני החיבור לרשת הביבוב הירונית.
הגבת השפכים למד ההגבה הנידי הייתה: 6.75 H_b

2. הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודת מעבדה מס' 36502 (החריגות



LabTest_36502.PDF

:מודגשות)

| פרמטר | תוצאה [מג'ל] | שפכים חריגיים [ערץ, מג'ל] | שפכים אסוריים [ערץ, מג'ל] |
|------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| TSS מרוחפים ב C° | 307 | 400 | - |
| אפר ב C° | 17 | - | 550 |

קיים אחד, עלם של פרטנות.

טלפון: 03-7914500 דוא"ל: ecodan@igudan.org.il אבן גבורי 218 נס"א 62038



shlomi@igudan.org.il

Page 2 of 4

| | | | |
|---|-----|-------|-------------------------|
| 1.5 | - | 0.285 | B-Boron |
| 40 | - | 17.80 | דטרוגנטים אניאומים |
| נמור מ- 6.0 או גבoga מ- 10.0 | - | 6.64 | הגבה-H ^p |
| 200 מג"ל מעל הריכוז במים המסופקם למפעל או מעל 430 מג"ל, לפי הגבoga | - | 55 | chlorides-Chlorides |
| 130 מג"ל מעל הריכוז במים המסופקם למפעל או מעל 230 מג"ל, לפי הגבoga | - | ND | натрон-Na-Sodium |
| - | - | 467 | צ.ח.ב כללי-total-BOD |
| - | 800 | 692 | צ.ח.כ כללי-total-COD |
| 250 | - | 32 | שמנים כלליים-Oils Total |
| 4≤ | - | ND | COD/BOD |
| 0.7> | - | ND | VSS/TSS |
| - | - | ND | מרחפים נדייפים - SS |

ND=Not Detected

מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי על פי כללי תאגידי מים וביווב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביבוב), התשע"ד - 2014, aicot השפכים עומדת בטיב הנדרש.

המלצות:

1. מפריד שומן:

- 1.1 מפריד השומן אינו מסוגל לטפל במלחים לכך, אין להזרים למפריד השומן זרם המכיל תמלחת. יש לאטרא את זרם התמלחת, להפרידו למייל איגום ולפנותו לאטרא מאושר בבדיקות המתאימה.
- 1.2 יש למנוע חידרת פסולת מוצקה למערכות הטיפול בשפכים ע"י ניקוי שוטף של סלי הרשת הנשלפים בתעלות הניקוז המובילות אל מפריד השומן וריקון שאריות האוכל מהכלים השונים לפחות מוצקה. יש להקפיד להחזיר למקוםם את סלי הרשת לסינון מוצקים גסים לאחר הוצאתם לניקוי.
- 1.3 בכל פינוי, יש לשאוב את מפריד השומן מכל תכולתו, להקפיד על שטיפת המפריד לרבות צינורות הכניסה והיציאה ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה. יש לישם נהג בדיקה לאחר שאיבת מפריד השומן.
- 1.4 יש לפנות את תכולת המפריד בבדיקות המתאימה כך שהשפכים הזורמים למערכת הביבוב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק.

אקוידן, נולם של פתרונות


טלפון: 03-7914505 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | العنوان: 218 طريق 62038 جنوب إسرائيل



Page 3 of 4

- הפניו יבוצע לאתר מאושר לטיפול בשומנים בלבד. את קבלות הפינוי והקליטה באתר המאושר, יש לשמר לביקורת במשרדיה החברה.
2. יש לאסוף שמן טיגון משומש ולפנותו לאתר מאושר. יש לשמר בעסק את אישורי הפינוי לביקורת.
 3. במידה ונעשה שימוש במיכל השရיה לצורך הסרת שומנים קשים, אין להזרים את תכולתו אל מערכת הביבוב. יש לאסוף ולאגום תכולה זו ולפנotta לאתר מאושר.
 4. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזוהמים אסורים/חריגים בשפכים המוזרמים מעסקכם אל מערכת הביבוב.
 5. על בעל העסק להביא לכך שכלי השפכים המוזרמים אל מערכת הביבוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכלל תאגידי מים וביבוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביבוב), התשע"ד-2014.
 6. לדייתכם, اي קיומם האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחיבורים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
 7. לדייתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסם באתר האינטרנט את תוכאות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים בכתב זה לעיל.
- 7.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כולם או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מכתב זה.
- 7.2 ככל שיוגש כתב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם ויודיעיכם את החלטתו. את כתב התנגדות המונומך יש להגיש לכתובת משרדיה תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,


זביהל סולומון

מנהל איות הסביבה

העתיקים:

- מר עמיר אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- אינג' לורי פוחורלייס - מהנדסת מחוז ת"א, משרד הבריאות, באמצעות דוא"ל
- מר אייל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב וטיפול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר ג'ימי אלימלך - מנהל אחזהה, בית אבות משען, באמצעות פקס

מקום אחד, סולם של פרטנות.



מרכז המומחים לתשתיות סביבה

Page 4 of 4

תקין אוד, נilm של גתרכות

טלפון: 03-7914500 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | כתובת: 218 רח' גתרכות, תל אביב | אתר: www.igudan.org.il



shlomi@igudan.org.il