

Page 1 of 3

י"ד איר תשע"ז
22 Mai 2016
00720716

לכבוד
מר איל יוסף
מנהל תחנת הידלק יזראמקו
רחוב שלם 1
רמת גן 5221548

שלום רב,

הנדון: בקרת שפכי תעשייה - תחנת הדלק יזראמקו

רחוב שלם 1, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 18.05.16 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקו"ם

להלן הממצאים:

1. דיגום שפכים:

לא נצפתה זרימה במוצא מפריד הדלק ולכן לא נלקחה דגימת שפכים.

המלצות:

1. יש לשולח לאalter אישור קליטה של תכולת מפריד השמן באתר מאושר.
2. יש לשמור לביקורת במשרד התחנה אישורי קליטה של תכולת מפריד השמן באתר מאושר.
3. מפריד השמן אינו מסוגל לטפל בחומר אורגני, סבוניים או מתקות כבדות. לכן, אין להזרים למפריד השמן שפכים חומרי ניקוי או כל חומר אחר המכיל ריכוז גבוה של חומר אורגני, סבוניים ומתקות כבדות.
4. יש לבצע הפרדת זרמים לתשתיי התחנה:
 - 4.1 מי גשם יתועלו כנרג עילי אל מערכת התיעול העירונית.
 - 4.2 תשתייפים ממשטח תחנת הדלק יזרמו אל מפריד השמן דרך תעלות מוקרות.
5. יש להשתמש בחומרי ניקוי, המשמשים לשטיפת משטחי התפעול ולשטיפות הידיים, המכילים דטרוגנטים פריקים בלבד. רישימת הדטרוגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
6. פינויים:

团结一致，共谋发展


טלפון: 03-7914500 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | العنوان: 218 بول. بن Gurion, Tel Aviv 62038 | 

shlomi@igudan.org.il

מספרד שמן:

- 6.1 יש להקפיד על ניקוי המפריד בתדריות מתאימה, כך שהשפכים הזרמים למערכת הביבוב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק.
- 6.2 תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לטיפול בתוכנות מפרידי שונים בלבד. על מנהל התחנה מוטלת האחוריות לוודא כי תכולת המפריד אכן נקלטת באתר המאושר ע"ש תחנת הדלק.
- 6.3 בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות צינורות הכניסה והיציאה ונקודות הדיגום, ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
7. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזוהמים אסורים/חריגים בשפכים המזרמים מעסקכם אל מערכת הביבוב.
8. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המזרמים אל מערכת הביבוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכללי תאגידי מים וביו (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביבוב), התשע"ד-2014.
9. לדייתכם, אי קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחיבורים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
10. לדייתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסם באתר האינטרנט את תוצאות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים בכתב זה לעיל.
- 10.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כו"ז או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת כתב זה.
- 10.2 ככל שיוגש כתב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם וודיעיכם את החלטתו. את כתב התנגדות המנוןך יש להגיש לכתובת משרדיה תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,



דניאל סולומון

מנהל איכות הסביבה

אקוידן, צוות של שותפות

טלפון: 03-7914505 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | العنوان: 218 بولفار ابن جبير، 62038 إيلات، إسرائيل



shlomi@igudan.org.il

Page 3 of 3

העתיקים:

- מר אייל בן דוד - מנהל מחלקה ביוב ותיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עמיר אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- מר הדר יובל - מנהל איות סביבה, חברת דלק, באמצעות דוא"ל

קיים אפל, נולם של פתרונות.

טלפון: 03-7914500 דוא"ל: ecodan@igudan.org.il العنوان: 62038 רח' גבירותיל 218 נס ציונה



shlomi@igudan.org.il