

11/12/2019

סקר חקירתי בעקבות חריגה בדיגום שגרתי ברח' אליעזר 1

ניתוח הממצאים:

1. תיאור השתלשלות האירוע:

- א. בתאריך 9/12/2019 בוצע דיגום שגרתי על פי תכנית הניטור השנתית ברח' אליעזר 1, רמת גן.
- ב. תוצאות הבדיקה החריגה התקבלו ממעבדת משרד הבריאות ביום 10/12/2019.
- ג. בבדיקה נמצאו 103 חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מים.
- ד. בדיקת העכירות והכלור בשדה נמצאו תקינות.
- ה. מיד עם קבלת התוצאות בוצע סקר חקירתי ובוצע דיגום חוזר בנקודה ובשתי נקודות סמוכות, מקדונלד 14 וביאליק 96.
- ו. ביום 11/12/2019 התקבלו ממצאי הבדיקה החוזרת, התוצאות תקינות בשלושת הנקודות.
- ז. להלן סיכום האירוע:

תאריך דיגום	סוג בדיקה	מס' חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מי רשת	הערות
9/12/19	שגרתי – אליעזר 1	103	בדיקה שגרתי חריגה
10/12/19	חוזרת – אליעזר 1	0	בדיקה חוזרת מיד עם קבלת התוצאה החריגה
10/12/19	נקודה סמוכה – מקדונלד 14	0	בדיקה בנקודה סמוכה במסגרת הסקר החקירתי
13.6.19	נקודה סמוכה – ביאליק 96	0	בדיקה בנקודה סמוכה במסגרת הסקר החקירתי

2. פעולות מתקנות שננקטו:

- א. בוצע חיטוי לברז דיגום.
 - ב. שריפת ברז הדיגום.
 - ג. הוזרמו מים בכמות מוגברת באזור הדיגום.
 - ד. שטיפת הקווים באזור הדיגום.
 - ה. הוחלפו בקבוקי הדיגום.
 - ו. רועננו נהלי העבודה עם דוגם המים.
 - ז. הגברת כלור באזור האירוע.
3. הצגת נתונים היסטוריים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי:
במהלך השנים הקודמות לא היו כל חריגות בנקודה זו.

4. מסקנות והמלצות:

- א. תוצאות הדיגום החוזר ובשתי נקודות סמוכות על הקו נמצאו תקינות.
- ב. תוצאות הדיגום החריגות אינן נובעות מבעיה באיכות המים.
- ג. ככל הנראה הבעיה נובעת מכלי הדיגום, הטיפול במעבדה או פעולת הדיגום.
- ד. המים תקינים וראויים לשתיה.